

**Vorlage Nr. 24/2023
zu TOP 06
der Sitzung am 26.04.2023**

Erdtank Kita Schneckenvilla
hier: Einbau einer neuen Innenhülle

Sachverhalt:

Im Rahmen des Neubaus der Kita Schneckenvilla im Jahr 1973 wurde auch ein unterirdischer Erdtank für Heizöl mit einem Fassungsvermögen von 13.000 Liter eingebaut. Dieser Tank wird regelmäßig gewartet und nach den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes geprüft.

Im Jahr 2000 wurde im Rahmen der Prüfung festgestellt, dass der Tank Korrosionsschäden aufweist. Daraufhin wurde eine Innenhülle eingebaut.

Im September 2003 wurde die Heizungsanlage erneuert und ein Rotex A1 Öl-Brennwertkessel eingebaut. Die jährliche Wartung erfolgt durch die Firma Daikin (ehem. Rotex), Güglingen.

Im Rahmen der Wartung im Herbst 2022 wurde von der Firma RHE Tankschutz, Leingarten, eine Tankreinigung empfohlen. Seit dem Einbau der Innenhülle im Jahr 2000 wurde keine Tankreinigung durchgeführt. Der Auftrag zur Tankreinigung zum Brutto-Gesamtpreis von 553,35 € wurde im März 2023 an die Firma RHE Tankschutz, Leingarten, vergeben.

Im Rahmen der Tankreinigung wurde festgestellt, dass die Innenhülle altersbedingt stark verhärtet ist und die Gefahr der Rissbildung besteht. Der Tank wurde gereinigt, der Ölschlamm entsorgt

Von der Firma RHE Tankschutz liegt ein Angebot über die Erneuerung der Innenhülle nebst Prüfung und Meldung an das Landratsamt über 6.533,10 € brutto vor.

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Heizung sind im Haushalt 2023 Mittel eingeplant.

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma RHE Tankschutz, Leingarten GmbH & Co. KG wird entsprechend dem Angebot Nr. AN175892 vom 17.04.2023 mit dem Einbau einer neuen Tankinnenhülle zur Angebotssumme von 6.533,10 € beauftragt.
2. Die Vorlage wird Bestandteil des Protokolls.